

1
Вх 295
от 28.05.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56
"ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail: mail_15@66.gospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624013, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, Мира улица, 2

Профилактическое мероприятие № 66240041000110467019 от 03.05.2024 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 28.05.2024

№ 88/2024-231

При проведении профилактического визита 16.05.2024 г.
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 56 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА"

юридический адрес 624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Мира улица, 2
дата регистрации 10.11.2002
ИНН/ОГРН 6652012338 / 1026602175797

1. Детский сад № 56 "Лесная сказка" (624013, Свердловская обл., Сысертский район, п.
Двуреченск, Мира ул., 2)
2. Детский сад № 56 "Лесная сказка" (624012, Свердловская обл., Сысертский район, д. Ключи, 9-
ой пятилетки ул., 6 а)

рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита от 28.05.2024 г.
выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях
организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ норма- тивного документа	пункт НД	срок
Детский сад № 56 "Лесная сказка" (624013, Свердловская обл., Сысертский район, п. Двуреченск, Мира ул., 2)				
1.	Соблюдать требования к остеклению окон, а именно: обеспечить замену оконных конструкций, стеклопакетов в прачечной, в музыкальном зале, в медицинском кабинете, в групповых помещениях	СП 2.4.3648-20	2.7.2. 2.8.3.	30.12.2024

детского сада, в коридорах детского сада, в административных помещениях детского сада в следствии ветхости и изношенности имеющихся оконных конструкций.			
2. Организовать контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, в том числе в спальнях, раздевалках и туалетах для детей с помощью термометров.		2.7.3.	30.12.2024
Детский сад № 56 "Лесная сказка" (624012, Свердловская обл., Сысертский район, д. Ключи, 9-ой пятилетки ул., 6 а)			
1. Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: устранить дефекты внутренней отделки стен, потолка, в том числе посредством проведения ремонтных работ в помещении туалета для детей.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	30.12.2024
2. Соблюдать требования санитарного законодательства к водоснабжению и водоотведению: здание детского сада оборудовать нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.		2.6.1. 2.6.5.	30.12.2024
3. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства к системе отплення: оборудовать здание детского сада системой отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.		2.7.1. 2.7.5.	30.12.2024
4. Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению дезинфекционных растворов: дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией.		2.11.6.	30.12.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 30.12.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно - эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 56 "ЛЕСНАЯ СКАЗКА", заведующего МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 56

"ЛЕСНАЯ СКАЗКА" Никишину Е. Ю.

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

деятельность по надзору за соблюдением требований
технических регламентов



Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

Предписание получило:

в количестве (штук)

№ документа

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо адрес, в котором находится юридическое лицо, вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 88/2024-231 от 28.05.2024 г.
направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.